お客さまへ

ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みください。お読みになった後、大切に保存し、必要なときにお役立てください。

安全のために必ずお守りください

⚠警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

禁止

器具の改造や指定部品以外の交換はしない。必ず当社製ランプを使用する。（火災・感電・落下の原因）

禁止

器具を布や紙などで覆わない。（可燃物をかぶせて使うと火災の原因）

器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。（火災・感電の原因）

⚠注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

禁止

お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士の資格が必要です。（火災・感電の原因）

器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない。（過熱して火災の原因）

光を直視しない。（長時間直視すると目を痛める原因）

厳守

器具は指定の制御装置と組み合せて使う。（過熱して火災の原因）

明るく安全にご使用いただくために半年に1回の保守・点検を行う。

●**照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。LED光源は寿命が来ても、暗くなりますが点灯し続けます。点灯出来るからといって継続して使用が可能というわけではありません。**

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。

●周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。

●3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。

●点検せずに長期間使用し続けると、まれに、発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。

器具の取扱い

■テレビ、ラジオなどの音響機器や、赤外線リモコン、ワイヤレス機器などに、雑音や動作不良を起こす場合があります。

■器具の近くでワイヤレスマイクを使用すると、雑音が入り正常に作動しない場合があります。

■放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源線や安定器の配線からの雑音を受けることがあります。

ランプ交換・器具の清掃　⚠警告 電源スイッチを切ってから行う（感電の原因）

ランプ交換

○**適合ランプは「LDL40 人感センサ付用入力特性表（E769Z468）」をご覧ください。**

○当社製ランプを使用してください。

清掃

<器具のお手入れについて>

器具の汚れは、柔らかい布をうすめた中性洗剤につけてよくしぼってから拭きとり、さらに洗剤成分が残らないようによくしぼった水拭き用の柔らかい布で仕上げてください。

シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯、アルカリ性洗剤、薬品などは使用しないでください。

<ランプのお手入れについて>

ランプカバーはキズつきやすいのでメガネ拭き等柔らかい布で拭いてください。

⚠注意

点灯中及び消灯直後の器具には触らない（高温のためやけどの原因）

知っておいていただきたいこと

○誘導及び空間波無線に対する影響

使用周波数が数百kHzの誘導無線（同時通訳システム）及び数百MHzの空間波無線の場合、雑音が入ることがありますので事前確認することをおすすめします。100V電源の場合には、接地工事することにより低減できる場合があります。

○電源ON状態でランプ交換を行わないでください。保護動作にてランプが点灯しない場合があります。その際は、電源を入れなおしてください。

保証について

■無償修理

照明器具の商品納入日より1年間、また照明器具に内蔵されているLED光源・電源ユニットは3年間です。

※保証期間と保証内容についての詳細はカタログを参照ください。

■無償提供

LED光源・電源ユニットの故障による不点灯不具合につきましては、代替商品またはLED光源・電源ユニットを5年間無償提供させていただきます。

異常時の処置

⚠警告

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源を切る。（火災・感電の原因）

煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

この説明書は、再生紙を使用しています。

三菱電機株式会社

連絡先　三菱電機照明株式会社

〒247-0056　神奈川県鎌倉市大船2-14-40

☎(0467)41-2729（営業本部）

☎(0467)41-2773（品質保証部サービス課）

このたびは三菱照明器具をお買上げいただきありがとうございました。

E769Z647H25

保管用

マスクシール

マスクシール貼付位置

MITSUBISHI
三菱LED照明器具

反射がさ付器具　［人感センサ付］

形名　**EL-LYHS4011A**　**AHN**（待機時：消灯・20% 調光形）

取扱説明書

○この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。またアフターサービスもできません。

○電源周波数50Hz、60Hz共用形ですから、日本全国どこでも使用できます。

施工者さまへ

○施工の前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。

○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

安全のために必ず守ること

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、⚠警告、⚠注意の表示で区分して説明しています。表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

🚫 絶対に行わないでください。　❗ 必ず指示に従い行ってください。

⚠警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

禁止

引火する危険のある雰囲気で使わない。（ガソリン・可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのある所で使わない）（火災の原因）

器具取付けの際は電線を挟まない。（絶縁不良により感電・火災の原因）

禁止

配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。（絶縁破壊により感電・火災の原因）

厳守

施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規程に従い行う。

⚠注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

禁止

高温（35℃を超える）、高湿（85%RHを超える）、粉じん、油煙の多い場所、腐食性ガスの出る場所、強い振動・衝撃のある場所で使わない。（落下・感電・火災の原因）

天井直付・吊下げ兼用器具です。指定方向以外の取付けはできません。（落下・火災の原因）

直射日光の当たる場所で使用しない。（変色・変形・火災の原因）

器具を乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面には取付けない。（絶縁不良やさびにより感電・落下の原因）

表示された電源電圧以外では使わない。特に定格電圧の90%以下の電圧使用は、電源ユニットの短寿命、故障となります。（火災・感電の原因）

禁止

器具を密集して取付けない。（10cm以上離す）（器具の温度が高くなり火災の原因）

狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠して使う場合は、放熱を妨げない。（器具が過熱して火災の原因）

一般屋内用器具です。屋外、水気・湿気のある場所（例：トイレ・厨房・脱衣所など）、及び軒下、屋外通路、アーケードなどの雨線内では使用しない。（火災・感電の原因）

5℃以下の低温域で使用しない。（結露などにより絶縁不良・火災・感電の原因）

厳守

必ず当社製ランプを使用する。（器具短寿命の原因）

お願い

■周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。5℃以下の低温域での使用は、結露などにより絶縁不良・火災・感電の原因になります。

■硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性等に不具合が発生することがあります。

■油煙のある場所では使わないでください。（光学特性が低下する原因となります。）

■器具と半導体スイッチ式人感センサスイッチを組合せると チラツキや騒音の発生、電源ユニット故障の恐れがあります。リレー接点式人感センサスイッチをご使用ください。

■電力線搬送を使用した機器と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動しない場合があります。

入力特性

■入力特性は「LDL40　人感センサ付用　入力特性表（E769Z468）」をご覧ください。

⑲　AHN

お　願　い

●壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。ご了承ください。

●LED素子にはバラツキがあるため、器具内の個々LEDや同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

各部のなまえと取付けかた

⚠警告 器具の取付けは取扱説明書に従い行う（不確実な取付けは、器具落下・感電・火災の原因）

取付穴

連結取付の場合

（1）器具の連続取付の場合、連結金具 REA50 を使用する。別売になっていますので別途お買い求め願います。

（2）取付ボルトの間隔を確かめる。（単位 mm）

900　328　900　328　900
800　428　800　428　800

（3）本体 A 端部側のダルマノックアウトを抜いて、連結金具 REA50 を本体 A にネジ留めにて取付ける。

（4）本体 B 端部側のダルマノックアウトを抜き、本体 A を取付けた連結金具 REA50 に、本体 B をネジ留めにて取付ける。

（5）器具連結後に反射がさを取付け、反射がさ連結具 REA47 を反射がさに取付ける。尚、反射がさ連結具 REA47 は別売になっていますので、別途お買い求め願います。

1 取付前の確認

○ランプを含む器具質量（約 2.4kg）に十分耐えるよう取付ボルト取付部または木ねじ取付部の強度を確保する。

・取付ボルトを使用の場合は、W3/8 または M10 を使用する。
・木ねじを使用の場合は、丸木ねじの呼び径 4.1 以上を使用する。

⚠警告
器具の取付けは質量に耐える所に取付ける（落下の原因）

2 ソケットを取付ける

○本体に内蔵してあるソケットを、ソケット台へ差し込む。

3 器具本体を取付ける

(1) 使用する電源用穴にコードブッシュを取付ける。
(2) 電源線・アース線・信号線を本体電源用穴から引き込んでおく。
(3) 本体を取付ボルトまたは木ねじで確実に取付ける。

⚠注意
取付けが不完全な場合落下の原因

4 電源線を電源端子台に接続する

(1) 電源線を電源端子台の差し込み穴に確実に差し込む。

⚠警告
接続が不完全な場合は、接続不良による発熱により火災の原因

(2) アース線を差し込み穴に確実に差し込む。

⚠警告
アース工事は電気設備の技術基準に従い行う（アース工事が不完全な場合は感電・火災の原因）

＜D 種（第３種）接地工事が必要です。＞

電源端子台
はずし穴
(電源線)
はずし穴
(アース線)
皮むき長さ
11～13mm
アース
確実に
差し込む
電源線
(高電位側)
電源線
(低電位側)
アース線

○電源端子台の容量は 20A です
○適合電線：φ 1.6mm 単線　φ 2.0mm 単線

⚠警告
送り配線は照明器具専用とし、容量を確認して接続する（容量を超えると電源端子台が過熱・損傷し火災の原因）

⚠警告
電源の接続は適合太さの電源線の被覆を指定長さにむき、1本ずつ速結端子の奥まで差し込む（差し込み不十分は接触不良により火災・感電の原因）

接続状態
○　⊘

○電源線接続の速結端子の電源線を取り外すときは、幅 6 mm のマイナスドライバーを、はずし穴にまっすぐに差し込んでください。

5 信号線を信号線端子台に接続する

※子機接続、相互通信接続にて使用する場合のみ

○信号線を信号線端子台の差し込み穴に確実に差し込む。
適合信号線 φ0.9mm～φ1.2mm
CPEV-1P
接続が不完全な場合、動作不良の原因となります。

⚠警告
信号線端子台には電源線を接続しない
（過熱・損傷し火災の原因）

※信号線端子台の詳細は「直管 LED ランプ搭載ベースライト センサ機能説明（E769Z112）」をご覧ください。

6 点灯保持時間の設定

○点灯保持時間は「10 秒」「3 分」「6 分」の３段階です。
※出荷時は、「10 秒」に設定しています。

10秒　3分　6分
点灯時間

7 不在時（待機時）の点灯状態の設定

○不在時（待機時）の点灯状態をセンサユニットの点灯状態切替スイッチにより設定する。
※出荷時は、『消灯』に設定しています。

消灯　20%　連続
待機動作

8 反射がさを取付ける

(1) 反射がさのセンサ穴をセンサ部に合わせ、反射がさを本体に押しつける。
(2) クイックラッチが反射がさ及び反射がさ取付金具を貫通するようにセットする。
(3) クイックラッチを 90° 回転させ、反射がさ取付金具に固定する。

⚠注意
取付けが不完全な場合落下の原因

9 ランプを取付ける

(1) 接地側（ランプ１本ピン）を取付ける。
(2) 給電側（ランプ２本ピン）を取付ける。
(3) ランプの発光部が照射方向となるように 90 度回転させ確実に取付ける。

⚠警告

【LDL40S(・N2除く)タイプ】四角形状のマーク
【LDL40T タイプ】四角形状のマーク
【LDL40S・N2 タイプ】ランプマーク表示

給電側ソケット

ランプ取付け後、ランプ口金表面の四角形状のマークが給電側ソケットのランプピン挿入部の位置にあることを確認して下さい。
（取付けが不完全な場合、落下の原因）
※ランプ口金表面に四角形状のマークがない場合は、ランプマーク表示の中心延長線上がランプピン挿入部の位置にあることを確認して下さい。

10 人感センサの動作説明

1．検知範囲は右図の範囲を参考にしてください。
2．検知時は 100% で点灯し、人がいなくなると、全消灯または 20% の明るさで調光点灯します。
3．点灯保持時間は、10 秒、3 分、6 分のいずれかに設定可能です。
4．当社製直管 LED ランプ搭載ベースライト（連続調光仕様）を接続できます。

○センサの仕様、接続方法は『E769Z112』を参照してください。

検知範囲の中心はセンサの位置です。(器具の中心ではない)

11 施工後の動作確認

○工場出荷時の点灯保持時間の点灯状態の設定は、『10 秒』、不在時（待機時）の点灯状態の設定は、『消灯』になっています。

(1) 電源を入れて検知エリアの外でお待ち下さい。約 40 秒間の 100% 点灯の後、待機状態の消灯、または 20% 点灯に切替ります。
(2) 検知エリアに入ってください。器具が、100% 点灯します。
(3) 再度検知エリアの外に出てください。設定された点灯保持時間（多少ばらつきがあります）後、待機状態の消灯、または 20% 点灯に切替ります。

※この器具は、誤動作防止のため、待機状態に切替り直後の数秒間は、センサー検知動作しません。

MITSUBISHI

このたびは三菱照明器具をお買上げいただきありがとうございました。

E769Z468H22

保管用

屋内用入力特性一覧

■ LDL40S　一般屋内 B　入力特性表

	定格	光束(lm)(昼白色ランプ時)	3900						3500			3400						2600			ランプ	灯数
		適合ランプ	LDL40S/33W			LDL40S/27W・N3			LDL40S/31W・N2			LDL40S/22W・N3			LDL40S/21W・N3			LDL40S/16W・N3				
		電圧（V）	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242		
①	AHX AHJ	消費電力（W）	37	36	36	31	30	30	35	34	34	26	26	26	25	24	24	20	20	20	LDL40	1
		入力電流（A）	0.38	0.19	0.16	0.31	0.16	0.13	0.35	0.18	0.15	0.26	0.13	0.11	0.25	0.12	0.10	0.20	0.10	0.09		
		平均電力（W）	33	32	32	27	27	27	31	30	30	23	22	22	22	21	21	17	17	17		
②	AHN	消費電力（W）	36	35	35	30	29	29	34	33	33	25	25	25	24	24	24	19	19	19		
		入力電流（A）	0.36	0.18	0.15	0.30	0.15	0.12	0.34	0.17	0.14	0.25	0.13	0.11	0.24	0.12	0.10	0.19	0.10	0.08		
③	AHX AHJ	消費電力（W）	71	69	69	59	57	57	66	65	65	49	48	48				36	36	36	LDL40	2
		入力電流（A）	0.72	0.35	0.30	0.59	0.29	0.25	0.67	0.33	0.28	0.49	0.25	0.21				0.37	0.19	0.16		
		平均電力（W）	62	61	61	52	51	50	58	57	57	43	42	42				32	32	32		
④	AHN	消費電力（W）	69	67	67	58	56	56	65	63	63	48	47	47				37	36	36		
		入力電流（A）	0.71	0.35	0.30	0.58	0.29	0.25	0.66	0.33	0.28	0.49	0.24	0.21				0.37	0.19	0.16		
⑤	AHX	消費電力（W）	108	105	105	90	88	88	101	99	99	75	73	73				56	56	56	LDL40	3
		入力電流（A）	1.10	0.54	0.45	0.91	0.45	0.38	1.02	0.51	0.43	0.75	0.38	0.32				0.57	0.29	0.25		
		平均電力（W）	95	92	92	79	77	77	89	87	87	66	65	65				49	49	49		
⑥	AHX	消費電力（W）	142	138	138	117	115	115	132	130	130	97	96	96				73	72	72	LDL40	4
		入力電流（A）	1.44	0.70	0.58	1.18	0.59	0.49	1.34	0.66	0.56	0.98	0.49	0.41				0.74	0.37	0.32		
		平均電力（W）	125	121	121	103	101	101	116	114	114	86	84	84				64	63	64		
⑦	AHX	消費電力（W）	37	36	36	31	30	30	35	34	34	26	26	26	25	24	24	20	20	20	LDL40	1
		入力電流（A）	0.38	0.19	0.16	0.31	0.16	0.13	0.35	0.18	0.15	0.26	0.13	0.11	0.25	0.12	0.10	0.20	0.10	0.09		
		平均電力（W）	33	33	33	28	28	28	32	31	31	23	23	23	23	22	22	18	18	18		

	定格	光束(lm)(昼白色ランプ時)	2500						2000 ※1									1800 ※2			1500			ランプ	灯数
		適合ランプ	LDL40S/23W・N2			LDL40S/17W・N3,N4			LDL40S/18W・N2			LDL40S/14W・N3			LDL40T・Y/17/20・G3			LDL40T・Y/27/18・P-IC			LDL40S/14W・N2				
		電圧（V）	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242		
①	AHX AHJ	消費電力（W）	26	26	26	21	21	21	20	20	20	18	18	18	21	21	21	31	30	30	18	18	18	LDL40	1
		入力電流（A）	0.26	0.13	0.11	0.21	0.11	0.09	0.20	0.10	0.09	0.18	0.09	0.08	0.21	0.11	0.09	0.31	0.16	0.13	0.18	0.09	0.08		
		平均電力（W）	23	23	23	18	18	18	18	18	18	16	16	16	18	18	18	27	27	27	16	16	16		
②	AHN	消費電力（W）	26	26	26	20	20	20	20	20	20	17	17	17	20	20	20	30	29	29	17	17	17		
		入力電流（A）	0.27	0.13	0.11	0.20	0.10	0.09	0.20	0.10	0.09	0.17	0.09	0.08	0.20	0.10	0.09	0.30	0.15	0.12	0.17	0.09	0.08		
③	AHX AHJ	消費電力（W）	51	50	50	39	38	38	39	38	38	33	32	32	39	38	38	59	57	57	32	32	32	LDL40	2
		入力電流（A）	0.52	0.25	0.22	0.39	0.20	0.17	0.39	0.20	0.17	0.33	0.17	0.14	0.39	0.20	0.17	0.59	0.29	0.25	0.33	0.17	0.14		
		平均電力（W）	45	44	44	34	34	34	34	33	33	29	28	28	34	34	34	52	51	50	28	28	28		
④	AHN	消費電力（W）	51	50	50	39	38	38	39	38	38	33	32	33	39	38	38	58	56	56	33	32	32		
		入力電流（A）	0.52	0.26	0.22	0.39	0.20	0.17	0.39	0.20	0.17	0.33	0.17	0.15	0.39	0.20	0.17	0.58	0.29	0.25	0.33	0.17	0.14		
⑤	AHX	消費電力（W）	77	76	76	60	59	59	59	58	58	51	50	50	60	59	58	90	88	88	50	50	50	LDL40	3
		入力電流（A）	0.78	0.38	0.33	0.60	0.31	0.26	0.59	0.30	0.26	0.51	0.26	0.22	0.60	0.31	0.26	0.91	0.45	0.38	051	0.26	0.22		
		平均電力（W）	68	67	67	52	52	52	52	51	51	44	44	44	52	52	52	79	77	77	44	44	44		
⑥	AHX	消費電力（W）	102	100	100	77	76	76	78	76	76	65	65	65	77	76	76	117	115	115	64	64	64	LDL40	4
		入力電流（A）	1.04	0.50	0.44	0.78	0.40	0.34	0.78	0.40	0.34	0.66	0.34	0.28	0.78	0.40	0.34	1.18	0.59	0.49	0.66	0.34	0.28		
		平均電力（W）	90	88	88	68	67	67	69	67	67	57	57	57	68	67	67	103	101	101	56	56	56		
⑦	AHX	消費電力（W）	26	26	26	21	21	21	20	20	20	18	18	18	21	21	21	31	30	30	18	18	18	LDL40	1
		入力電流（A）	0.26	0.13	0.11	0.21	0.11	0.09	0.20	0.10	0.09	0.18	0.09	0.08	0.21	0.11	0.09	0.31	0.16	0.13	0.18	0.09	0.08		
		平均電力（W）	24	24	24	19	19	19	18	18	18	16	16	16	19	19	19	28	28	28	16	16	16		

■ LDL40S　特殊環境用（電磁波低減器具）入力特性表

	定格	光束(lm)(昼白色ランプ時)	3900			3400			2600			2500			2000 ※1						1800 ※2			ランプ	灯数
		適合ランプ	LDL40S/27W・N3			LDL40S/22W・N3			LDL40S/16W・N3			LDL40S/17W・N3,N4			LDL40S/14W・N3			LDL40T・Y/17/20・G3			LDL40T・Y/27/18・P-IC				
		電圧（V）	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242		
⑰	ACX ACN	消費電力（W）	31	30	30	26	26	26	20	20	20	21	21	21	18	18	18	21	21	21	31	30	30	LDL40	1
		入力電流（A）	0.31	0.16	0.13	0.26	0.13	0.11	0.20	0.10	0.09	0.21	0.11	0.09	0.18	0.09	0.08	0.21	0.11	0.09	0.31	0.16	0.13		
⑱	ACX ACN	消費電力（W）	59	57	57	49	48	48	36	36	36	39	38	38	33	32	32	39	38	38	59	57	57	LDL40	2
		入力電流（A）	0.59	0.29	0.25	0.49	0.25	0.21	0.37	0.19	0.16	0.39	0.20	0.17	0.33	0.17	0.14	0.39	0.20	0.17	0.59	0.29	0.25		

※1．LDL40T･Y/17/20・G3 ランプは低誘虫用イエローランプ (ガラス管仕様) です。飛散防止処理はされていません。

※2．LDL40T･Y/27/18･P-IC ランプは半導体工場向イエローランプです。ガラス管外面に黄色熱収縮樹脂被膜を施しています。

■ LDL20S　一般屋内　入力特性表

	定格	光束(lm)(昼白色ランプ時)	1300			1200			ランプ	灯数
		適合ランプ	LDL20S/10W・N3			LDL20S/11W・N2				
		電圧（V）	100	200	242	100	200	242		
⑧	AHJ	消費電力（W）	13	13	13	14	14	14	LDL20	1
		入力電流（A）	0.13	0.07	0.06	0.14	0.07	0.06		
		平均電力（W）	11	11	11	12	12	12		
⑨	AHJ	消費電力（W）	24	23	23	27	26	26	LDL20	2
		入力電流（A）	0.24	0.12	0.11	0.27	0.14	0.12		
		平均電力（W）	21	21	21	24	23	23		
⑩	AHJ	消費電力（W）	43	43	43	50	49	49	LDL20	4
		入力電流（A）	0.44	0.22	0.19	0.50	0.25	0.21		
		平均電力（W）	38	38	38	44	43	43		
⑪	AHJ	消費電力（W）	56	55	56	64	63	63	LDL20	5
		入力電流（A）	0.57	0.29	0.24	0.64	0.32	0.27		
		平均電力（W）	49	49	49	56	55	55		
⑫	AHJ	消費電力（W）	67	66	66	77	75	75	LDL20	6
		入力電流（A）	0.68	0.34	0.29	0.77	0.39	0.33		
		平均電力（W）	59	58	58	68	66	66		

■ LDL110S　一般屋内　入力特性表

	定格	光束(lm)(昼白色ランプ時)	6500						ランプ	灯数
		適合ランプ	LDL110S/57W			LDL110S/46W・A2				
		電圧（V）	100	200	242	100	200	242		
⑬	AHX	消費電力（W）	63	61	61	51	49	49	LDL110	1
		入力電流（A）	0.64	0.31	0.27	0.52	0.25	0.22		
		平均電力（W）	55	54	54	39	31	30		
⑭	AHN	消費電力（W）	63	61	61	51	49	49		
		入力電流（A）	0.64	0.32	0.27	0.52	0.25	0.22		
⑮	AHX	消費電力（W）	127	123	123	102	99	99	LDL110	2
		入力電流（A）	1.28	0.63	0.53	1.03	0.50	0.43		
		平均電力（W）	112	108	108	90	87	87		
⑯	AHN	消費電力（W）	125	123	123	101	99	99		
		入力電流（A）	1.27	0.63	0.53	1.02	0.51	0.43		

■ LDL40 人感センサ付用　入力特性表

	定格	光束(lm)(昼白色ランプ時)	3900						3500			3400			2600			ランプ	灯数
		適合ランプ	LDL40S/33W			LDL40S/27W・N3			LDL40S/31W・N2			LDL40S/22W・N3			LDL40S/16W・N3				
		電圧（V）	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242		
⑲	AHN	消費電力（W）	38	37	37	32	31	31	36	35	35	27	27	27	21	21	21	LDL40	1
		入力電流（A）	0.39	0.20	0.17	0.32	0.17	0.14	0.36	0.19	0.16	0.27	0.14	0.12	0.21	0.11	0.10		
⑳	AHN	消費電力（W）	72	70	70	60	58	58	67	66	66	50	49	49	37	37	37	LDL40	2
		入力電流（A）	0.73	0.36	0.30	0.60	0.31	0.26	0.68	0.34	0.29	0.50	0.26	0.22	0.38	0.20	0.17		

	定格	光束(lm)(昼白色ランプ時)	2500						2000 ※1									1800 ※2			1500			ランプ	灯数
		適合ランプ	LDL40S/23W・N2			LDL40S/17W・N3,N4			LDL40S/18W・N2			LDL40S/14W・N3			LDL40T・Y/17/20・G3			LDL40T・Y/27/18・P-IC			LDL40S/14W・N2				
		電圧（V）	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242		
⑲	AHN	消費電力（W）	27	27	27	22	22	22	21	21	21	19	19	19	22	22	22	32	31	31	19	19	19	LDL40	1
		入力電流（A）	0.27	0.14	0.12	0.22	0.12	0.10	0.21	0.11	0.10	0.19	0.10	0.09	0.22	0.12	0.10	0.32	0.17	0.14	0.19	0.10	0.09		
⑳	AHN	消費電力（W）	52	51	51	40	39	39	40	39	39	34	33	33	40	39	39	60	58	58	33	33	33	LDL40	2
		入力電流（A）	0.53	0.26	0.23	0.40	0.21	0.18	0.40	0.21	0.18	0.34	0.18	0.15	0.40	0.21	0.18	0.60	0.31	0.26	0.34	0.18	0.15		

※1．LDL40T･Y/17/20・G3 ランプは低誘虫用イエローランプ (ガラス管仕様) です。飛散防止処理はされていません。

※2．LDL40T･Y/27/18･P-IC ランプは半導体工場向イエローランプです。ガラス管外面に黄色熱収縮樹脂被膜を施しています。

三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社
〒247-0056　神奈川県鎌倉市大船2-14-40
☎(0467)41-2729 (営業本部)
☎(0467)41-2773 (品質保証部サービス課)